



№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Aх.у	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,5	Адресная линия связи АПС	
Pn	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,75	Линия питания	
Un	КПСнз(А)-FRLS 1х2х1,5	Линия питания от БР до ИВЗПР	
RSn	КПСззз(А)-FRLS 1х2х0,5	Линия интерфейса RS-485	
Sn	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,5	Линия светового оповещения	
Zn	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,5	Линия звукового оповещения	
Yn	КПСнз(А)-LS 1х2х0,75	Линия питания замка	
Vn,Hn,Mn	Ethernet PTK-LAN U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51	Линия управления доступом	
Kn	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,5	Линия управления выходом	
Xn	КПСнз(А)-FRLS 1х2х0,5	Линия контроля двери	
NDMI			

Примечание : В перечне условных обозначений :  
 х - номер прибора ; у - номер адресной линии связи ; n - порядковый номер линии .

					Заказчик ООО «Дом печати на Баумана»		
					16-17-СС		
					г. Казань, ул. Профсоюзная/К. Наркунц 20/14		
					3-я очередь реконструкции комплекса зданий Дома Печати		
Изм.	Колучу	Лист	N док	Подпись	Дата		
ГИП		Орешко А.В.				Хлебный базар, конец XVIII в. – XIX в.	
Проект.		Красин А.Б.				архитектор В.И. Коптевский.	
N контр.		Орешко А.В.				Комплекс Пятилетия с/м XVIII в.	
						Атомостанция отопления и вентилиция	
						Структурная схема.	
						Условные графические обозначения	
						оборудования и кабельных линий	
					2018	ООО "АРЕКШ"	